

Annexe 3 : Guide enquêteur

		Bon	Moyen	Mauvais
Toiture	banco	Toiture intacte	Toiture suite mais les supports et traverses sont intactes. La couche de terre est érodée mais les traverse et support sont intacts	<ul style="list-style-type: none"> • Présence d'un trou dans le toit, • rônier ou traverse cassé • rônier ou traverse attaqué par les insectes xylophages. • Absence carrément de toit
	Tôle	Toiture et charpente intactes	Tôle non fixé, tôle endommagé $\leq 20\%$ c.à.d. pas plus d'1 endommagée tôle sur 5, au cas contraire l'état de la toiture devient mauvais.	<ul style="list-style-type: none"> • Tôle manquantes, • charpente cassée ou attaqués par les insectes xylophage. • Dès que la charpente est affectée, l'état de la toiture de vient mauvaise.
	Bâche plastique	Bâche et cordage intacte	Cordage manquant mais la bâche est intacte (aucune déchirure)	<ul style="list-style-type: none"> • Bâche déchirée (dès que la bâche est trouée ou déchirée l'état de la toiture devient mauvais.
	Paille/végétale	Toiture intacte,	Le toit suinte.	<ul style="list-style-type: none"> • Présence d'un trou ou d'une fente au niveau du toit. • Paille/végétale en état de décomposition
Murs	banco	Mur intact	Mur légèrement fissuré, qui nécessite juste un colmatage	Présence de grande fissure, d'un trou dans le mur, le crépi délabré, etc
	Tôle	Tôle intacte	Les tôles ne sont pas bien fixées entre elles pour être solidaires et former un mur.	Absence de tôle (en partie ou tôle complète).
	Bâche plastique	Bâche	Manque de cordage,	Bâche déchirée ou trouée
	Paille/végétale	Paille intacte		Trou et fente dans le mur, paille en état de décomposition,
Portes et fenêtres		Porte et fenêtre intact.	Absence de verrou, absence d'un des deux battants pour les fenêtres (le cadre étant intact).	Absence de porte et fenêtre, Portes et fenêtres endommagées de manière irréparable, cadre attaqué par des xylophages.
Etat du sol	Terre battue	Plancher intact	Plancher érodé, nécessitant un apport de banco et un compactage comme réparation dont la surface totale ne dépasse pas 30%.	Plancher complètement délabré nécessitant sa reprise.
	Plancher en ciment/béton	Plancher intact	Plancher fissuré, quelques "nid-de-poule" ne dépassant pas 50%,	Plancher fortement dégradé (à plus de 50%), avec des "nid-de-poule", la couche de lissage complètement détruite.